

WSZYSCY WYKONAWCY - STRONA INTERNETOWA

Dotyczy: POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Nr 5/332/DW/2015 NA: „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI W CIĄGU DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE”

Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania j.w. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie 1:

Prośmy o potwierdzenie kategorii ruchu KR 5-6 (zgodnie z WT ZDW) dla remontowanego odcinka DW 789 Żarki - Niegowa.

Wyjaśnienie.

Potwierdzamy. Dla remontowanego odcinka DW 789 relacji Żarki - Niegowa, zgodnie z WT ZDW Katowice, przyjąć należy obciążenie ruchem kategorii KR5-KR6.

Zapytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że dla remontowanego odcinka DW 789 relacji Żarki - Niegowa, do wyceny i produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej na potrzeby wykonania warstwy wiążącej należy przyjąć asfalt wielorodzajowy MG 35/50.

Wyjaśnienie.

Potwierdzamy. Dla remontowanego odcinka DW 789 relacji Żarki - Niegowa, zgodnie z WT ZDW-D-05.03.05d i zapisami przedmiaru robót, do wyceny i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na potrzeby wykonania warstwy wiążącej należy przyjąć asfalt wielorodzajowy MG 35/50.

Zapytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że dla remontowanego odcinka DW 789 relacji Żarki - Niegowa, do wyceny i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, na potrzeby wykonania warstwy ścieralnej należy przyjąć asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Wyjaśnienie.

Potwierdzamy. Dla remontowanego odcinka DW 789 relacji Żarki - Niegowa, zgodnie z WT ZDW-D-05.03.05b i zapisami przedmiaru robót, do wyceny i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na potrzeby wykonania warstwy ścieralnej należy przyjąć asfalt modyfikowany PMB 45/80-55.

Zapytanie 4:

Czy montaż prefabrykowanych, wielowarstwowych taśm do oznakowania poziomego, ujętych w WT ZDW D-07.01.01 (pkt. 2.6.4) jest przedmiotem zadania nr 1 i winien być ujęty w Cenie Ofertowej? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości w/w taśm oraz wskazanie pozycji inwestorskiego przedmiaru robót, w której należy skalkulować przedmiotowe prace.

Wyjaśnienie.

Nie.

Zapytanie 5:

Czy montaż punktowych elementów odblaskowych ujętych w WT ZDW D-07.01.01 (pkt. 2.6.7) jest przedmiotem zadania nr 1 i winien być ujęty w Cenie Ofertowej? Jeżeli tak, prosimy o określenie ilości w/w elementów oraz wskazanie pozycji inwestorskiego przedmiaru robót, w której należy skalkulować przedmiotowe prace.

Wyjaśnienie.

Nie.

Zapytanie 6:

Zgodnie z inwestorskim przedmiarem robót dla zadania nr 1: powierzchnia ścięcia poboczy wynosi 1200 m², umocnienia poboczy wynosi 1200 m² (gr. 8 cm) i 1500 m² (gr. 7 cm), a uszorstnienia poboczy wynosi 1500 m². Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. Jaką ilość w/w asortymentów robót należy ująć w Cenie Ofertowej?

Wyjaśnienie.

Rozbieżność wynika z poszerzenia szerokości wierzchniej warstwy umocnienia pobocza. Roboty wycenić zgodnie z zapisami inwestorskiego przedmiaru robót.

Zapytanie 7:

Czy w wycenie skropienia nawierzchni pod warstwę wiążącą dla zadania nr 1 należy ujmować koszty związane z ułożeniem pojedynczej warstwy kruszywa zgodnie z pkt. 2.6.4.1 WT ZM ZDW-D-04.03.01a?

Wyjaśnienie.

Nie. Roboty wycenić zgodnie z zapisami inwestorskiego przedmiaru robót.

Zapytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że dla zadania nr 1, do wyceny i realizacji robót związanych z umocnieniem poboczy należy przyjąć destrukcję z frezowania nawierzchni bitumicznej.

Wyjaśnienie.

Potwierdzamy. Do umocnienia poboczy należy przyjąć materiał z odzysku - frez.

Zapytanie 9:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją remontowanego odcinka DW nr 789 relacji Żarki - Niegowa.

Wyjaśnienie.

Plan orientacyjny remontu odcinka DW 789 relacji Żarki - Niegowa - w załączeniu.

❖ Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie informuje, że udzielone wyjaśnienia na zadane zapytania nie powodują zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

inż. Mariusz MUSIALIK
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie