

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Myszkowie
42-3 0 ZARKI
ul. Myszkowska 59
tel./fax 3148-304, centr. 3148-996

PZD/7/342/DP/ST/2017

Żarki, dn.07.04.2017 r.

**Do wszystkich wykonawców
postępowania PZD/7/342/DP/ST/2017**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego PZD/7/342/DP/ST/2017 pt. „ Budowa chodnika w m. Ludwinów w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 3806S na odcinku 840 mb (w tym 700mb str. lewa, 140mb strona prawa/ obręb szkoły)

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego zostały skierowane następujące pytania:

Pytanie 1:

Uprzejmie proszę o podanie parametrów dotyczących elementów żelbetowych typu „L” (poz. 5.8 przedmiaru) – tj. wysokość zabudowy, grubość ścianki, długość stopy.

Wyjaśnienie:

Parametry żelbetowych elementów ściany oporowej typu „L”:

1. średnia wysokość 150 cm (zmienna wysokość skarpy)
2. szerokość 99 cm
3. długość stopy 85 cm
4. grubość ściany śr. 14,5 cm (inna na szczycie inna u podstawy)

Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie informuje, że udzielone wyjaśnienia na zadane zapytania nie powodują zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
mgr inż. Zbigniew Cesarz