

Myszków, 22.06.2018 r.

Numer sprawy: PZD/23/342/DP/ST/2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1715 S w km 0+887 n/l CMK w miejscowości Myszków (Nierada)”

Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach – działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1579, 2018), przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej:”siwz”).

Pytanie 1.

Dotyczy zmodyfikowanego kosztorysu ofertowego, etap 2, poz. 1.3.1.1.1. W zmodyfikowanym kosztorysie ofertowym, podana klasa betonu ustroju nośnego to C35/45. Zgodnie z projektem wykonawczym – C30/37. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Beton płyty pomostowej to C30/37. Zamawiający udostępni skorygowany kosztorys ofertowy.

Pytanie 2.

Dotyczy zmodyfikowanego kosztorysu ofertowego, etap 2, poz. 1.10.3.1. Ocena ilość konstrukcji stalowych podlegających demontażowi to 6,4 t. Wchodzą w to balustrady, bariery, osłony przeciwporażeńiowe oraz ustrój nośny przęsła środkowego. Prosimy o potwierdzenie tej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość robót demontażowych wynosi 61,5 t. Zamawiający udostępni skorygowany kosztorys ofertowy.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie
mgr inż. Zbigniew Cesarz

.....
(podpis)