

Myszków, 29.04.2020 r.

Numer sprawy: PZD/7/342/DP/ST/2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy „Przebudowa drogi powiatowej DP NR 3804 S na odcinku Myszków, ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0m”.

Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”)

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o dołączenie mapy z zaznaczeniem zakresu remontowanej drogi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Mapka w załączeniu

Pytanie 2.

Prosimy także o informację, gdzie przewidziano wykonanie: „nawierzchni z kostki kamiennej o wys. 10 cm” w ilości 100m² i czy przyjąć do kalkulacji nowy materiał?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie z kostki kamiennej gr. 10 cm w ilości 100 m² przewidziano na poszerzeniu w rejonie skrzyż. Z DW 793. Do kalkulacji należy przyjąć nowy materiał.

Pytanie 3.

W związku z przygotowaniem oferty przetargowej do zadania "Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m." i chęcią dokonania wizji w terenie, zwracamy się z prośbą o więcej szczegółów nt:

- poz.6.2.- bariery ochronne stalowe 1- stronne masa 24kg/m (np. jakie odcinki między przęsłami, czy tylko proste czy może też łukowe - czy Zamawiający dysponuje schematami, rysunkami danego elementu ?)

Odpowiedź Zamawiającego:

Bariery ochronne stalowe jednostronne typ SP 09 proste, rozstaw słupków co 2 m. Zamawiający nie dysponuje schematami danego elementu.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie

mgr inż. Zbigniew Casarz

(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)