

Żarki, 14.01.2021 r.

Numer sprawy: PZD/17/342/DP/ST/2020

### *Wszyscy Wykonawcy*

**Dotyczy: „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 S w km 6+517 nad torami PKP w miejscowości Kotowice oraz chodnika”.**

Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ)

#### **Pytanie nr 1.**

Prosimy o podanie przesuwów dla dylatacji modułowych. Według Wykonawcy są to niezbędne dane do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Wymagany przesuw dla dylatacji modułowych to  $\pm 25$  mm.

#### **Pytanie nr 2.**

W związku z faktem, że czasowa organizacja ruchu jest po stronie Wykonawcy I odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 11 o możliwości całkowitego zamknięcia dojazdów do mostu prosimy o informację czy Zamawiający ma preferowaną trasę objazdu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie ma preferowanej trasy objazdu. Trasa ma być tak ułożona aby nie wymuszała na kierowcach konieczności pokonywania zbędnych kilometrów.

#### **Pytanie nr 3.**

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania kładki pieszo-rowerowej na czas budowy nowego wiaduktu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie

#### **Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie posadowienia wiaduktu w technologii zamiennej?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak

**Pytanie nr 5.**

W przedmiarze robot dla branży przebudowy linii telekomunikacyjnej w poz. 2.2 występuje jednostka przedmiarowa "km". Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie poprawności przedmiaru i wprowadzenie ewentualnych korekt.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający poprawia jednostkę przedmiarową na "m". W załączeniu do wyjaśnień poprawiony obowiązujący przedmiar robot dla branży telekomunikacyjnej.

DYREKTOR  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Mińsku  
  
mgr inż. Zbigniew Cesarz

.....